

# СПРАВКА

по проверке комплексных систем обеспечения безопасности организации  
(объекта)

«21» 02 2017 года.

Санкт-Петербург  
(населенный пункт)

Мною, инструктором противопожарной профилактики ГПС пожарной части  
(профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района» Суворовой Т.И.----  
(Ф.И.О., должность)

при проведении мер по соблюдению требований пожарной безопасности  
составлен настоящая справка:

ГБОУ АИЦей № 544

(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

Совместно с представителем учреждения - Смирновой К.А.  
(Ф.И.О. представителя (ей), ответственного)

В ходе проведения КСОБ установлено:

## 1. Наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации:

(марка прибора; наличие договора на ТО обслуживание АПС; проведение ТО; наличие журнала по  
проведению ТО и техническому ремонту; инструкция по эксплуатации)

АПС - исправна, договор на ТО с ООО  
«Титан-Сервис»

## 2. Наличие и исправность системы оповещения и управления эвакуацией:

вид оповещения; наличие договора на ТО; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и  
текущему ремонту; инструкция по эксплуатации)

СОУЭ - исправно

## 3. Наличие и исправность системы охранной сигнализации:

(наличие договора на ТО ОС; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и текущему  
ремонту; инструкция по эксплуатации)

ОС - исправно

## 4. Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации:

(наличие договора на ТО; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и текущему ремонту;  
инструкция по эксплуатации)

КТС - исправно