



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-22-694

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

17-00
(время)

30.01.2018г.
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 27 декабря 2018 года № 2-22-694

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания общеобразовательной организации
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Расположенные по адресу: 197371, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 21, корп. 3, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 21, корп. 3, лит. А; ИНН 7814103520

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 26 » января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 30 » января 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (« 3 ») часа
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Безбородая Ирина Николаевна – директор ГБОУ лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «26» января 2018 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Безбородая Ирина Николаевна – директор ГБОУ лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты – здания общеобразовательной организации, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 21, корп. 3, лит. А.
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охранный обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фототаблица нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- справка от 18.12.2017 № 5/н
- выписка из приказа от 28.12.2009 № 1086-к "О кадровых"
- приказ о назначении ответного за ПБ № 30 от 27.04.17
- приказ № 166 от 17.08.2017
- постановление по ПБ в здании;
- инструкция о мерах ПБ;
- копии уведомлений об одобрении пожарно-техническому минимуму;
- журнал учета оштрафованных;
- журнал регистрации штрафов по ПБ;
- акт сдачи-приемки оштрафованных работ от 05.05.16;
- протокол № 027 от 25.04.16 испытание лестниц;
- акт переосвидетельствования и тех. обслуживания оштрафованных;
- акт обследования вентиляции;
- контракт № 111 ТО/2018 на охранные услуги от 29.12.2018;
- контракт № 554 п/н от 03.04.2017
- контракт от 26.12.17 № 0172200004917000121-0099759-01
- технический отчет по испытанию сети ВПТВ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (тов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 30 ” января 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Безбородая Ирина Николаевна – директор ГБОУ лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” января 20 18 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)
